



Allgemeine Merkmale

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Beschreibung: | LED-Strahler |
| Schutzklasse: | Klasse II |
| Nennspannung: | 220-240 V 50/60 Hz |
| IP-Schutzgrad: | IP66 |
| Stoßfestigkeit: | IK09 |
| Überspannungsschutzgerät: | Integriertes, 10kV-10kA |
| Leistungsfaktor: | > 0.95 |
| Umgebungstemperatur Ta: | -30°C +50°C |
| Gewicht: | 9.8 kg |
| Ausgesetzte Seitenfläche max: | 0.155 m ² |
| Ausgesetzte Seitenfläche: | 0.034 m ² |
| Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: | 10 kV |
| Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: | 10 kV |
| Netzteil: | integriert |
| Lebensdauer des Netzteil: | F10 >100.000h @ Ta 25°C |
| Prüfzeichen und Zertifizierungen: | CE / ENEC (pending) |



Leistungsdaten*

| | |
|-----------------------------|----------|
| Lichtstrom der Lichtquelle: | 17835 lm |
| Leistung der Lichtquelle: | 100 W |
| Lichtausbeute: | 178 lm/W |
| Lichtstrom der Leuchte: | 15340 lm |
| Systemleistung: | 108 W |
| Geräteeffizienz: | 142 lm/W |
| Kategorie Blendungsindex: | D6 |

Optisches System

| |
|-----------------------------------------------------------|
| Lichtquelle: LED R3 |
| Farbtemperatur: 3000 K |
| Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 70 |
| Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3 |
| Typologie der Optiken: RS-03 Rotosymmetric Beam |
| Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Schutzklasse: G*6 |
| BUG rating: B3-U0-G1 |

Bezugsvorschriften

| |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
|-----------------------------------------------------------------------------|

Installation und Wartung

| |
|-----------------------------------------------------|
| Einbau: Decke; IN-OUT Vorbereitung |
| Neigung: $-90^{\circ} \div +90^{\circ}$ stufenlos |
| Befestigung: Stahlbügel |
| Ø Versorgungskabel: 10 \div 14 mm |
| Kabeleinführung: PG16 |
| Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen Aggregat |

Durchflussregelung

Auf Anfrage

| | |
|---------------------------------------------|---|
| Virtuelles Mitternachts-Selbstlernprogramm | X |
| Bereit für Zhaga Steckverbinder (Book 18) | X |
| Konstante Lichtausgabe (CLO) | X |
| 1-10V Steuerung | X |
| DALI Steuerung | X |
| Schwankung der Netzspannung | X |
| Wireless-Fernsteuerung | X |
| Bereit für Bewegungs- / Helligkeitssensoren | X |

Materialien

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %) |
| Blendschutz: Gehärtetes Flachglas 4 mm |
| Linse: hochdurchsichtiges PMMA |
| Befestigungssystem: Verstellbarer Bügel aus lackiertem Stahl RAL9006 |
| Dichtungen: Alterungsbeständiges Silikon |
| Schrauben: Edelstahl AISI304 und AISI316 |
| Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit |

Farben


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Grau RAL9006 | Code: 06NN3D672928AHM4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Zusätze



06NW902A0

L14 Set für Installation am Mastkopf
für Masten Ø 76 mm. Farbe: grau
RAL9006. Newton 2.0 small/medium.



06NN903B0

B244 Visier-Bausatz.
Newton 2.0 medium. Farbe: Schwarz
RAL9005.

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.